



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8
Ταχ. Κώδικας :546 26
Τηλέφωνο :2311 236100
Fax :2311 236100
Email :promithies@fodsakm.gr

Θεσσαλονίκη, 28 /05/2020
Αρ. Πρωτ. : 6918

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Διευκρινήσεις επί του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ.: 6983/27-05-2020 έγγραφο

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ'αριθ. μελέτη 30/2019 με τίτλο «Προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού για 3 έτη» η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνει όλους τους τύπους συντήρησης (Έλεγχος, αναγόμωση, πλήρωση, υδραυλικός έλεγχος, κτλ) που θα χρειαστεί για τους πυροσβεστήρες. Η πλειοψηφία των πυροσβεστήρων στην ομάδα 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι κάτω των δέκα ετών και η ενδεικτική τιμή περιλαμβάνει την όποια συντήρηση χρειαστεί. Συνεπώς οι συμμετέχοντες θα δώσουν μια τιμή προσφοράς, ανεξαρτήτου του είδους της συντήρησης. Τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων της ομάδας 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς τους. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι για ετήσια συντήρηση. Εάν προκύψει κάποιος πυροσβεστήρας που έχει παρέλθει η δεκαετία από την κατασκευή του, ο ανάδοχος οφείλει να κάνει τις αντίστοιχες δοκιμές όπως προαναφέρθηκε, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του φορέα στο κόστος συντήρησης. Η τιμολόγηση θα είναι σύμφωνα με την προσφορά τους και δεν θα επιβαρύνουν τον φορέα με επιπλέον κόστος για ανταλλακτικά που θα χρειαστεί.

Όσον αφορά τα πιεστικά συγκροτήματα, στους Ταγαράδες υπάρχει Η/Ζ ενώ σε Μαυροράχη δεν υπάρχει. Η τιμή προσφοράς θα είναι για μια συντήρηση ανά έτος. Τα μικροαναλώσιμα που θα χρειαστούν δεν θα επιβαρύνουν τον φορέα με επιπλέον κόστος. Αν προκύψουν βλάβες και ανταλλακτικά ο ανάδοχος θα το αναφέρει στον φορέα και τα κόστη δεν αφορούν την τιμή προσφοράς για τη συντήρηση. Το ίδιο ισχύει και για τα Η/Ζ των αντλητικών συγκροτημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι εάν επιθυμούν, μπορούν να μεταβούν στους χώρους του φορέα και να λάβουν εικόνα της κατάστασης των προς συντήρηση πυροσβεστήρων. Οι τοποθεσίες των χώρων αναφέρονται στο σχετικό πίνακα που παρατίθεται στο άρθρο 16 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης.

Στην ομάδα 2 τα είδη του πυροσβεστικού εξοπλισμού είναι νέα προμήθεια.

Στην ομάδα 3 οι υπηρεσίες συντήρησης περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Αφορούν τακτική επιθεώρηση των συστημάτων πυροπροστασίας και για μικροβλάβες στα πλαίσια

συντήρησης άμεση επιδιόρθωση όπου είναι εφικτή. Για σοβαρές βλάβες του πυροσβεστικού εξοπλισμού θα ενημερώνεται εγγράφως η αντίστοιχη Διεύθυνση του φορέα.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

