



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	αντιπληγματική βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης (διάμετρος ίδια με σωλήνα)
	συνδεση με φλάντζες (διάμετρος ίδια με σωλήνα)
	εξαρμωτικό (διάμετρος ίδια με σωλήνα)
	βαλβίδα αντεπιστροφής (διάμετρος ίδια με σωλήνα)
	βάνα σύρτου (διάμετρος ίδια με σωλήνα)
	εμβαπτιζόμενος φλοτεροδιακόπτης στάθμης
	ορειχάλκινο ρακόρ 1" συσφιξης HDPE-St
	σφαιρική βαλβίδα 1"
	παροχόμετρο
	διαχύτης δίσκου λεπτής φουσαλλίδας

- ① υποβρύχια αντλία απομάκρυνσης ιλύος 2m3 8mΣΥ
- ② υποβρύχια αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 2m3 8mΣΥ
- ③ υποβρύχια αντλία απομάκρυνσης επεξεργασμένων 6m3 60mΣΥ
- ④ υποβρύχια αντλία απομάκρυνσης ιλύος 6m3 60mΣΥ

ΦΟΡΕΑΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΗ :

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΙΟΛ 03

ΚΛΙΜΑΚΑ

1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:
1. ΕΠΤΑ Α.Ε.
2. ENVIROPLAN Α.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ