

ΥΠΟΜΝΗΜΑ :

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΡΟΧΟΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ
1.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΕΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ).
2. ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΡΟΧΟΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ).
3. ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ.
3.1 ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗ - ΚΑΝΑΛΙ ΕΙΣΟΔΟΥ
3.2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
3.3. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
3.4. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΜΙΚΤΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ)
3.5. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ
3.6. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
3.7. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ-ΑΣ ΙΛΥΟΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ
3.8. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
4. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ)
5. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ -ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ)
6. ΛΙΜΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Β'ΘΜΙΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ)
7. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ (ΑΛΜΗΣ)
8. ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
9. ΜΟΝΑΔΑ (CONTAINER) ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ
10. ΜΟΝΑΔΑ (CONTAINER) ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
11. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ:

P1 : ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗΣ, Φ75 HDPE 10ATM
P2 : ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ UF, Φ160 HDPE 10ATM
P3 : ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ UF ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ, Φ110 HDPE 6 ATM
P4 : ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ RO, Φ110 HDPE 6 ATM
P5 : ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ RO ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, Φ75 HDPE 6 ATM
P6 : ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ (ΑΛΜΗΣ) ΑΠΟ RO, Φ75 HDPE 10ATM
P7 : ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ UF, Φ160 HDPE 10ATM
P8 : ΑΓΩΓΟΣ Α/Ε ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, Φ75 HDPE 10ATM
P9 : ΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΑ DN300 AISI 304
P10: ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ Φ90 HDPE 6ATM
P11: ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Φ75 HDPE 10ATM / DN65 AISI 304
P12: ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
P13: ΑΓΩΓΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ HDPE Φ25 12,5 ATM
P14: ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ HDPE Φ25 12,5 ATM
P15: ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaOCl ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ Φ25 12,5 ATM
P16: ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaOCl ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Φ25 12,5 ATM
P17: ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaOH ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Φ25 12,5 ATM
P18: ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΒΙΟΛ.ΒΑΘΜΙΔΑ Φ25 12,5 ATM
P19: ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤ. ΟΣΜΩΣΗ Φ25 12,5 ATM

THEODORA PETROULI
Digitally signed by THEODORA PETROULI
Date: 2021.03.09 11:23:55 +02'00'

ΦΟΡΕΑΣ :

Ε Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΗ :

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 7.02

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

1. ΕΠΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ • ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. ENVIROPLAN A.E. Μελετητή • Σύμβουλοι Αναπτύξεων & Τεχνικών Έργων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ-ΛΑΜΑΤΕΑΟΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 Τ.Ε. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 ΟΕ 241 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΦΜ: 047090865		

1Η ΥΠΟΒΟΛΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017