

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ 60W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2X36W
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΦΡΕΑΤΙΟ 60x60
EXIT	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

A: 50X35 = HDG ΣΧΑΡΑ 50mm X 35mm, ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΛ. ΣΗΜΑΤΩΝ (4-20mA)
D: 50X35 = HDG ΣΧΑΡΑ 50mm X 35mm, ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (24VDC)
P: 100X35 = HDG ΣΧΑΡΑ 100mm X 35mm ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
+68.50 = ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ

A: 1XΦ110 = ΜΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC, 4Atm Φ110, ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΛ.ΣΗΜΑΤΩΝ (4-20mA)
D: 2XΦ110 = ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC, 4Atm Φ110, ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (24VDC)
P: 2XΦ110 = ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC, 4Atm Φ110, ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (230/400VAC)

P: Φ20 = ΗΛΕΚΤΡ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ20, ΓΙΑ ΚΑΛ. ΙΣΧΥΟΣ (230/400VAC)
D: Φ20 = ΗΛΕΚΤΡ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ20, ΓΙΑ ΚΑΛ. ΣΗΜΑΤΩΝ (24VDC)
A: Φ20 = ΗΛΕΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ20, ΓΙΑ ΚΑΛ. ΑΝΑΛ. ΣΗΜΑΤΩΝ (4-20mA)

ΦΟΡΕΑΣ :

Ε Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΗ :

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ) - ΚΑΤΟΨΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 7.22

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

1. ΕΠΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. ENVIROPLAN A.E. Μελετητική - Σύμβουλοι Αναπτύξεων & Τεχνικών Έργων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΚΛΕΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14 Τ.Κ. 153 34 ΥΜΗΤΤΟΣ ΤΗΛ. 23 92 541 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΦΜ: 047099880		

1Η ΥΠΟΒΟΛΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Digitally signed by: THEODORA PETROULI
Reason: AKRIBES ANTIGRAFO
Location: KENTRIKA GRAFEIA PERIFEREIAKOU SYNDESMOU FO.D.S.A. KENTRIKIS MAKEDONIAS
Date and time: 3/9/2021 10:12:52 AM