



Σημείωση:  
Για διελκυσίες αγωγών βλέπε μηχ. μελέτη



<b>ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</b>			
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ .....	C30/37	ΝΕΥΡΟΛΥΒΑΣ .....	B500C
ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ .....	C12/15		
<b>ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>			
<b>ΜΟΝΙΜΑ</b>		<b>ΚΙΝΗΤΑ</b>	
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ .....	25.00 kN/m <sup>3</sup>	ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΕΑΚ 2000	
ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ .....	20.00 kN/m <sup>3</sup>		
Ι.Β. ΓΑΙΩΝ .....	20.00 kN/m <sup>3</sup>		
Ι.Β. ΝΕΡΟΥ .....	10.00 kN/m <sup>3</sup>		
<b>ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ</b>			
ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ .....		I (a=0.16g)	
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ .....		Σ2	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ .....		B	
<b>ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ .....		15000 kN/m <sup>3</sup>	

<div><div></div><div>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</div></div>			
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)			
ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΕΔΕΣΣΑΣ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	Τ2-M-03	
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ	ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50, 1:25	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΜΑΙΟΣ 2020	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:		
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:			
<div><div>ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: 1. ΕΠΤΑ Α.Ε. 2. ENVIROPLAN Α.Ε.</div><div><b>ΝΟΜΙΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</b> ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ <b>ΚΟΙΝΗ ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</b> Ηνιόχου 16, Τ.Κ. 15238 Χαλάνδρι Αττικής τηλ. 210- 6086300, fax. 210- 6086302 e-mail: info@epta.gr</div></div>			
ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ			
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		
	ΕΠΤΑ Α.Ε. - ENVIROPLAN Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΙΤΖΗ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc (για κατηγορία 13)		
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (για κατηγορία 09)		
	ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΜΑΣ ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (για κατηγορία 18)		
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΕΙΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΙΤΖΗ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΝΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ.		ΑΠΟΦΑΣΗ	