



ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ		
ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ	Q0	251,70 m3/h
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΣΙΟΡΡΟΠΗΣΗΣ	Q1	6,00 m3/h
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΥΓΡΟΥ	Q2	10,00 m3/h
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	Q3	10,00 m3/h
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΤ. ΟΣΜΩΣΗΣ	Q4	3,10 m3/h
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤ. ΟΣΜΩΣΗΣ	Q5	5,00 m3/h
ΣΤΑΘΜΕΣ		
ΑΣΥ(1)	(m)	+399,81
ΑΣΥ(2)	(m)	+399,91
ΑΣΥ(3)	(m)	+400,01
ΑΣΥ(4)	(m)	+380,80
ΑΣΥ(5)	(m)	+380,20
ΑΣΥ(6)	(m)	+382,40
ΑΣΥ(7)	(m)	+378,70
ΑΣΥ(8)	(m)	+379,14
ΑΣΥ(9)	(m)	+379,14
ΑΣΥ(10)	(m)	+379,15
ΑΣΥ(11)	(m)	+379,16
ΑΣΥ(12)	(m)	+379,17
ΑΣΥ(13)	(m)	+379,13
ΑΣΥ(14)	(m)	+379,00
ΑΣΥ(15)	(m)	+379,54
ΑΣΥ(16)	(m)	+379,88

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ		ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ		
SD = Δίκτυο Στραγγισμάτων	CS = Χάλυβας με προστασία	200 - SD - PV -10	ΟΝ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	
SL = Δίκτυο Ιλύος - Συμπυκνώματος	GS = Γαλβανισμένος Χάλυβας			
AR = Δίκτυο Αέρα	SS = Ανοξείδωτος Χάλυβας	ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ		
SW = Δίκτυο Ακαθάρτων	PV = PVC	ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ-ΠΛΑΧ. ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ		
CL = Δίκτυο δίστων χημικών	PE = Πολυαιθυλένιο	ΜΕΤΑΛ. ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ		
	PP = Πολυπροπυλένιο	ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΥ		
	CP = Τσιμεντοσωλήνας	ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ		
		WA = Ευθείας ροής κατά ISO 4200 κατ. A	6 = 6 atm	
		WD = Ευθείας ροής κατά ISO 4200 κατ. D	10 = 10 atm	
		SD = Ελκ. ροής κατά ISO 4200 κατ. D	16 = 16 atm	
		GL = Σιδηροσωλήνες κατά ISO 2440 (GREEN)	41 = Σειρά 41	
		YL = Σιδηροσωλήνες κατά ISO 2439 (YELLOW)	P8 = Τύπου PRAGMA, SN8	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)**

**ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Α.) ΕΔΕΣΣΑΣ**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	T2-A-02
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ	ΚΑΙΜΑΚΑ:	1:100
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΜΑΪΟΣ 2020
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

1. ΕΠΤΑ Α.Ε.
2. ENVIROPLAN Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ηνιόχου 16, Τ.Κ. 15238 Χαλάνδρι Αττικής
τηλ. 210- 6086300, fax. 210- 6086302
e-mail: info@epta.gr

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ			
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		
	ΕΠΤΑ Α.Ε. - ENVIROPLAN Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΙΤΖΗ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc (για κατηγορία 13)		
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΚΗΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (για κατηγορία 09)		
	ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΜΑΣ ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (για κατηγορία 18)		
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΦΟΡΤΗΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΙΤΖΗ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ.		ΑΠΟΦΑΣΗ	