

ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΑΝΑΤΡΟΠΗΣ	H=594m					
ΤΙΤΛΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	J4	J5	J6	J7	J8	O2
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	636,10	636,08	629,02	623,80	606,30	606,20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΡΟΗΣ	634,60	634,50	627,42	622,20	604,70	604,50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ	634,49	634,39	627,31	622,09	604,59	604,39
ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ	1,61	1,69	1,71	1,71	1,71	1,81
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ		22,73	26,03	53,20	41,55	5,97
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	0,00	22,73	48,76	101,96	143,51	149,48
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			0+100		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Q=0.003 m³/s V=0.60 m/s h/H=0.30 h=4.76 cm	Q=0.003 m³/s V=2.42 m/s h/H=0.11 h=1.79 cm	Q=0.003 m³/s V=1.80 m/s h/H=0.14 h=2.20 cm	Q=0.003 m³/s V=3.01 m/s h/H=0.10 h=1.55 cm	Q=0.003 m³/s V=1.23 m/s h/H=0.18 h=2.86 cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ		PE D 160/L=149.48				
ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ		L=22.73/i=0.00440	L=26.02/i=0.27207	L=53.20/i=0.09812	L=41.55/i=0.2120	L=5.97/i=0.03348

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ)

ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΡΟΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΡΟΧΟΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	Τ2-Δ-03.2
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:1000 / 1:500
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	03

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:
1. ΕΠΤΑ Α.Ε.
2. ENVIROPLAN A.E.

ΝΟΜΙΜΗ ΚΟΙΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ηνιόχου 16, Τ.Κ. 15238 Χαλάνδρι Αττικής
τηλ. 210- 6086300, fax. 210- 6086302
e-mail: info@epta.gr

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	MARIA BOURKA Digitally signed by MARIA BOURKA Date: 2020.09.30 13:36:02 +03'00'	
	ΕΠΤΑ Α.Ε. - ENVIROPLAN A.E. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc (για κατηγορία 13)	ELENI BAKIRTZI 2020-10-12 15:42:08	
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (για κατηγορία 09)	IOANNIS GLARAKIS Reason: I am approving this document Location: ΠΣ Φο.Δ.Σ.Α ΚΜ Date: 2020-10-13 22:41:10	
	ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΜΑΣ ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (για κατηγορία 18)	STAVROS PSOMAS Digitally signed by STAVROS PSOMAS DN: cn=STAVROS PSOMAS, o=Personal, ou=Public, email=spsomas@central.ntua.gr, c=GR Reason: I am approving this document Location: Athens Date: 2020-10-14 13:51:36 Foxit Reader Version: 9.7.2	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc	ELENI BAKIRTZI I have reviewed this document 2020-10-15 15:24:55	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ALEXANDRA TATSI Digitally signed by ALEXANDRA TATSI DN: c=GR, o=Hellenic Public Administration Certificate Services, CN=ALEXANDRA TATSI, SN=TATSI, GN=ALEXANDRA, SERIALNUMBER=TIN:047...6, OU=HYPERLINK OF INTERIOR, C=GR, L=ΑΘΗΝΑ, T=ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, OU=ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Reason: I am approving this document with my legally binding signature. Location: Athens, Greece Date: 2020-10-27 11:19:14 Foxit Reader Version: 9.7.2	

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗ