



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οπλισμένο Σκυρόδεμα Κιρίων C25/30
Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης-Κατηγορία Έκθεσης ΧC3
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Δεξαμενών..... C30/37
Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης-Κατηγορία Έκθεσης ΧC4
Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15
Νευροχάλυβας B500C

ΦΟΡΤΙΑ

Μόνιμα

Ι.Β. Σκυροδέματος 25KN/m³
Ι.Β. Γαιών 20KN/m³
Δώμα Οικίσκου 2.00KN/m²
Χώρος ελιγμών οχημάτων 3.00KN/m²

Κινητά

Ι.Β. Νερού 10KN/m³
Δώματα 2.00KN/m²
Χώρος ελιγμών οχημάτων 25.00KN/m²

ΕΔΑΦΟΣ

-Επιτρεπόμενη Τάση 100kPa
-Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει ληφθεί 1m κάτω από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας I (a=0.16)
Σπουδαιότητα Κατασκευών..... Σ2
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q
- Δεξαμενές 1.50
- Κτίρια από Ο.Σ. 3.50

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Θεμελίωσεις κτιρίων, Δεξαμενές: 5cm
Υποστρώματα κτιρίων: 4cm
Δοκοί, Πλάκες κτιρίων: 3cm

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 0 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 - ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΑΛΥΒΑ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΤΑ 04

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

1. ΕΠΤΑ Α.Ε.
2. ΕΝVIC Ε.Π.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ηνιόχου 16, Τ.Κ. 15238, Χαλάνδρι Αττικής
τηλ. 210- 6086300, fax: 210- 6086302
e-mail: info@epta.gr

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΧΑΜΗ-ΧΑΛΙΩΤΗ
Διπλ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MSc

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
MSc ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΤΣΗ
Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'
ΒΑΘΜΟΥ

ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΙΟΥ
Διπλ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc