



- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
01. ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ
 02. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ
 03. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 04. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι.Χ.
 05. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
 06. ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
 07. ΧΩΡΟΣ ΕΛΙΓΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σ.Μ.Α.
 08. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
 09. ΧΟΑΝΗ
 10. ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ CONTAINER
 11. ΧΩΡΟΣ ΕΛΙΓΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
 12. ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
 13. ΕΦΕΔΡΙΚΑ CONTAINER
 14. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ
 15. ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 16. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
 17. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
 18. ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ (ίδιος διαμέτρου με τον αγωγό)
 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Ρα 50Kg
 - ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Η/Κ ΑΝΤΛΙΑ (48m³/h - 60mΣΥ-15kW)
Π/Κ ΑΝΤΛΙΑ (48m³/h - 60mΣΥ-23hp)
Η/Κ ΑΝΤΛΙΑ ΣΩΚΕΥ (2m³/h - 80mΣΥ-1,5hp)
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt.
 - ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΔΕΥΣΗ-ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 50X50cm
 - ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ HDPE, SDR17-EN12201-2 (οι παροχές προς τις Π.Φ. είναι με βαθμονομημένο σιδηροσωλήνα DN50) (με τμήμα ονύκωσης στο υπόγειο δίκτυο HDPE)
 - ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg
 - ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO₂ 5Kg
 - ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ (Ρα) 12Kg
 - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ - ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
 - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΜΠΟΥΤΟΝ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΖΩΝΩΝ
 - ΣΕΙΡΗΝΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΦΛΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
HM.03

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
-

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:
1. ΕΠΤΑ Α.Ε.
2. ENVIC Ε.Π.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ηνιόχου 16, Τ.Κ. 15238, Χαλάνδρι Αττικής
τηλ. 210- 6086300, fax. 210- 6086302
e-mail: info@epta.gr

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΧΑΜΗ-ΧΑΛΙΩΤΗ
Διπλ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MSc

ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ
Διπλ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
MSc ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΤΣΗ
Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'
ΒΑΘΜΟΥ