



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Θεσσαλονίκη, 10.10.2025

Αρ.Πρωτ.: 13998

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Φράγκων 6-8, 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 236100
Email: promithies@fodsakm.gr**

Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στον ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με Α/Α 382003.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 13863/09-10-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Διευκρινίζεται πως στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. 25/2025 μελέτης που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , για το Τμήμα 1 (Φίλτρα Φυσιγγίων) και συγκεκριμένα για τα φίλτρα φυσιγγίων melt blown, με αύξοντα αριθμό Νο 1.1 και Νο 1.2, η εξωτερική διάμετρος τους εκ παραδρομής ορίστηκε ως: «γ) Διάμετρος εξωτερική: 63 cm» αντί του ορθού «γ) Διάμετρος εξωτερική: 63 mm».

Η εσωτερική διάμετρος ορθά έχει οριστεί ίση με 2,8 cm και στις δύο περιπτώσεις.

**Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας**

**Μιχαήλ Γεράνης
Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη**